

2018



МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
г. Дербент ул. С. Д. Курбанова 19//6, тел: 4-17-24
Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

г. Дербент
 (место составления акта)

"02" июля 2018 г.
 (дата составления акта)
10 часов 00 минут
 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
 контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 183

"02" июля 2018 г. по адресу: г. Дербент ул. М. Далгата 1, Муниципальное бюджетное
 образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»
 (место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 183 от 16.04.2018 г. выданное начальником ОНД и ПР №5
 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД подполковником внутренней службы Рамазановым Р.А.
 была проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
 образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
 фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 02. 07.2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность: 2 часа

Общая продолжительность проверки: 1 день
 (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

Директор МБОУ СОШ №14 Алимов Фазил Магомедадиевич.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ
 МЧС России по РД капитан внутренней службы Абдуразаков М.Ш.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
 в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если
 имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ №14 Алимов Фазил
 Магомедадиевич

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
 (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
 индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой проверки: выявлены нарушения обязательных требований
 или требований, установленных муниципальными правовыми актами а именно:

1. Система пожарной сигнализации в целом по объекту не обеспечивает подачу дублированного
 светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной
 охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ-123
 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);

2. Системы и средства противопожарной защиты (автоматическая установка сигнализации, система оповещения людей о пожаре) эксплуатируются в неисправном состоянии, а также не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки; (п. 61 ППР РФ № 390);
3. Не представлен договор на обслуживание имеющейся в помещениях автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (ППР РФ № 390 п. 63);
4. Здание СОШ не обеспечено огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2", а также не соблюдаются сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (ППР РФ № 390 п. 70);
5. В здании СОШ стены на путях эвакуации обшиты сгораемыми материалами. (ФЗ №123 «технический регламент» ст.134 п.6 таб.28);
6. Полы в коридорах на первом и втором этаже покрыты сгораемыми материалами. (ФЗ №123 «технический регламент» ст.134 п. 6 таб. 28);
7. На первом этаже пути эвакуации второго эвакуационного выхода в западной стороне загромождены лестничной клеткой, а также на путях эвакуации проложена отопительная труба, препятствующая свободной эвакуации (ППР РФ № 390 п. 36 -б);
8. На первом этаже дверь на путях эвакуации второго эвакуационного выхода расположенная в северной стороне открывается не по направлению движения (ППР в РФ п. 36-ж);
9. Лестничная клетка не отделена от поэтажных коридоров дверьми с уплотнителями в притворах и доводчиках (СНиП 21-01-97 п.6.18);
10. На первом этаже в южной стороне здания СОШ отсутствует второй эвакуационный выход. (СНиП 21-01-97 п. 6.12);
11. На втором этаже в северной стороне здания СОШ отсутствует второй эвакуационный выход. (СНиП 21-01-97 п. 6.12);
12. На втором этаже в южной стороне здания СОШ имеющийся второй эвакуационный выход не соответствует а именно : отсутствует лестничная клетка со второго этажа (СП 1.13130.2009, ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); (СНиП 21-01-97 п. 6.12);
13. На первом этаже в повешении кухни электропроводка проложена с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);
14. На первом этаже в классах электропроводка проложена с видимыми нарушениями по сгораемым конструкциям обшивки стен (ППР в РФ п. 42-а);
15. На втором этаже в коридоре электропроводка проложена с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);
16. На втором этаже в учительской электропроводка проложена по горючей основе дверного перекрытия с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);
17. Во дворе здания СОШ проложен транзитный провод (ППР в РФ п. 41);
18. Во втором корпусе СОШ электропроводка проложен с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);
19. Второй корпус СОШ не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. (таб. А.1 СП 13.130 2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»)
20. Второй корпус СОШ не оборудован системой (установкой) оповещения людей о пожаре ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ, (п. 3.1- п. 4.1 таб.№1, п. 3 таб. № 2 раз.11 НПБ 104-03);
21. Территория СОШ не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением (ч. 1, ст. 62 ФЗ №123);
22. Электролампы освещения в учебном корпусе не заключены в плафоны закрытого исполнения. (ППР в РФ п. 42-в);
23. В учебном корпусе допускается эксплуатирование розеток с нарушениями изоляции (ППР в РФ п. 42-в)
24. Имеющийся на территории СОШ противопожарным щитне укомплектован. (п 481,482 ППР РФ № 390)
25. Имеющийся план эвакуации разработан не по госту.



ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009)

26. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не в полном объеме обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ (п. 33 и п. 43 ППР РФ №390);
27. Здание СОШ не обеспечено наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (ППР РФ № 390 п. 6)
28. Не проводится обучение сотрудников мерам пожарной безопасности. Не проводится противопожарный инструктаж и прохождение пожарно-технического минимума (ППР РФ № 390 п. 3)
29. В здании СОШ отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденные руководителем ППР в РФ п. 2., п. 461, 46
30. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения не ведется в специальном журнале произвольной формы (ППР РФ № 390 п. 478);

невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Абдуразаков М.Ш.

С актом проверки ознакомлен (а): _____

Алимов Ф.М.

Копию акта со всеми приложениями получил (а): _____

Алимов Ф.М.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность _____ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» июля 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРОТОКОЛ № 225

об административном нарушении требований в области пожарной безопасности
« 02» июля 2018 г.

МБОУ СОШ №14

(место составления : город , район , село)

Я, инспектор ОНД и ПР № 5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД капитан в/с Абдуразаков Магомед-Юсуф Шахларович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»

2. Юридический адрес, тел.(факс): г. Дербент ул. М. Далгата 1

3. Номер регистрационного свидетельства: №1020502000408

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: МРИ ФНС России № 3 по РД.

5. Ф. И. О. Законного представителя юр. Лица Алимов Фазил Магомедович

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ ГОУ г. Дербент №102 от 29.08.2002г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт № 8205 940640 выданный Дербентским ГОВД по РД 08.12.2005 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет «02» июля 2018 г. в 10 час.00 мин. по адресу: г. Дербент ул. М. Далгата 1 в здании и на территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил(а): требования пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», «Правил противопожарного режима РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390

(указывается нормативно правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

а именно:

1. Система пожарной сигнализации в целом по объекту не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);
2. Системы и средства противопожарной защиты (автоматическая установка сигнализации, система оповещения людей о пожаре) эксплуатируются в неисправном состоянии, а также не организованно не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки; (п. 61 ППР РФ № 390);
3. Не представлен договор на обслуживание имеющейся в помещениях автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (ППР РФ № 390 п. 63);
4. Здание СОШ не обеспечено огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2", а также не соблюдаются сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (ППР РФ № 390 п. 70);
5. В здании СОШ стены на путях эвакуации обшиты сгораемыми материалами. (ФЗ №123 «технический регламент» ст.134 п.6 таб.28);
6. Полы в коридорах на первом и втором этаже покрыты сгораемыми материалами. (ФЗ №123 «технический регламент» ст.134 п. 6 таб. 28);
7. На первом этаже пути эвакуации второго эвакуационного выхода в западной стороне загромождены лестничной клеткой, а также на путях эвакуации проложена отопительная труба, препятствующая свободной эвакуации (ППР РФ № 390 п. 36 -б);
8. На первом этаже дверь на путях эвакуации второго эвакуационного выхода расположенная в северной стороне открывается не по направлению движения (ППР в РФ п. 36-ж);
9. Лестничная клетка не отделена от поэтажных коридоров дверьми с уплотнителями в притворах и доводчиках (СНиП 21-01-97 п.6.18);

выход. (СНиП 21-01-97 п. 6.12);

11. На втором этаже в северной стороне здания СОШ отсутствует второй эвакуационный выход. (СНиП 21-01-97 п. 6.12);

12. На втором этаже в южной стороне здания СОШ имеющийся второй эвакуационный выход не соответствует а именно : отсутствует лестничная клетка со второго этажа (СП 1.13130.2009, ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

(СНиП 21-01-97 п. 6.12);

13. На первом этаже в повешении кухни электропроводка проложена с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);

14. На первом этаже в классах электропроводка проложена с видимыми нарушениями по сгораемым конструкциям обшивки стен (ППР в РФ п. 42-а);

15. На втором этаже в коридоре электропроводка проложена с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);

16. На втором этаже в учительской электропроводка проложена по горючей основе дверного перекрытия с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);

17. Во дворе здания СОШ проложен транзитный провод (ППР в РФ п. 41);

18. Во втором корпусе СОШ электропроводка проложен с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);

19. Второй корпус СОШ не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. (таб. А.1 СП 13.130 2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»)

20. Второй корпус СОШ не оборудован системой (установкой) оповещения людей о пожаре ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ, (п. 3.1- п. 4.1 таб.№1, п. 3 таб. № 2 раз.11 НПБ 104-03);

21. Территория СОШ не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением (ч. 1, ст. 62 ФЗ №123);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях.

Законному представителю юридического лица: Алимову Ф.М.

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 28.2 п.4 и 6 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях, а именно:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено удовлетворения».

Алимов Ф.М.

(подпись законного представителя юридического лица)

Свидетелям 1. _____ проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6, Кодекса РФ об Административных Правонарушениях _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Потерпевшему _____ проживающему по адресу: _____



(подпись)

(Ф.И.О.)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого составлен протокол _____

Алимов Ф.М.

(подпись законного представителя юридического лица)

Иные сведения необходимые для разрешения дела: _____

(наличие вещественных доказательств по делу отметка

при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.

К протоколу прилагаются:

1. Акт проверки № 183 от 02. 07. 2018 года

2. _____

Административное дело будет рассмотрено 02. 07. 2018 года в «15» час. «00» мин. по адресу: г. Дербент ул. С. Д. Курбанова 19/6 каб. № 8 Алимов Ф.М.

(подпись законного представителя юридического лица)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

(подпись свидетеля)

(ф. и. о)

(подпись свидетеля)

(Ф. И. О)

Копию протокола получил (направлено) « 02 » июля 2018 г. Алимов Ф.М.

Подпись должностного лица, составившего протокол _____

Абдуразаков М.Ш.

(Ф.И.О.)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение: _____

(ф. и. о. судьи, наименование суда и его адрес, наименование и адрес уполномоченного органа: должность, ф. и. о. должностного лица, наименование органа и его адрес)

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД: (8-22)39-99-99



ПОСТАНОВЛЕНИЕ №226
по делу об административном правонарушении

«02» июля 2018 г.

г. Дербент

Я, главный государственный инспектор ОНД по г.Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
майор внутренней службы Рамазанов Рустам Абдулаевич, г. Дербент ул. С. Курбанова 19/6
(должность, звание, Ф. И. О. лица, правомочного рассматривать дело об административном правонарушении, их адрес)

Рассмотрев протокол об административном правонарушении № 82 от 12.04.2018 г.;

и материалы на юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»

2. Юридический адрес, тел.(факс): г. Дербент ул. М. Далгата 1

3. Номер регистрационного свидетельства: №1020502000408

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: МРИ ФНС России № 3 по РД.

5. Ф. И. О. Законного представителя юр. Лица Алимов Фазил Магомедадиевич

6. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ ГОУ г. Дербент №102 от 29.08.2002г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт № 8205 940640 выданный Дербентским ГОВД по РД 08.12.2005 г

На основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 (КоАП РФ), разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные статьей 1.5, пунктом 1 статьи 25.1, пунктом 2 статьи 25.2, пунктом 5 статьи 25.5 КоАП РФ.

(Ф., И., О., подпись законного представителя юридического лица)

У С Т А Н О В И Л:

«02» июля 2018 г. в 10 час.00 мин. по адресу: г. Дербент ул. М. Далгата 1

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

В здании и на территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»

Нарушил(а): требования пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», «Правил противопожарного режима РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390

(указывается существенные правонарушения)

1. Система пожарной сигнализации в целом по объекту не обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);

2. Системы и средства противопожарной защиты (автоматическая установка сигнализации, система оповещения людей о пожаре) эксплуатируются в неисправном состоянии, а также не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки; (п. 61 ППР РФ № 390);

3. Не представлен договор на обслуживание имеющейся в помещениях автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (ППР РФ № 390 п. 63);

4. Здание СОШ не обеспечено огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2", а также не соблюдаются сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (ППР РФ № 390 п. 70);

5. В здании СОШ стены на путях эвакуации обшиты сгораемыми материалами. (ФЗ №123 «технический регламент» ст.134 п.6 таб.28);

6. Полы в коридорах на первом и втором этаже покрыты сгораемыми материалами. (ФЗ №123 «технический регламент» ст.134 п. 6 таб. 28);

7. На первом этаже пути эвакуации второго эвакуационного выхода в западной стороне загромождены лестничной клеткой, а также на путях эвакуации проложена отопительная труба, препятствующая свободной эвакуации (ППР РФ № 390 п. 36 -б);

8. На первом этаже дверь на путях эвакуации второго эвакуационного выхода расположенная

- в северной стороне открывается не по направлению движения (ППР в РФ п. 36-ж);
9. Лестничная клетка не отделена от поэтажных коридоров дверьми с уплотнителями в притворах и доводчиках (СНиП 21-01-97 п.6.18);
 10. На первом этаже в южной стороне здания СОШ отсутствует второй эвакуационный выход. (СНиП 21-01-97 п. 6.12);
 11. На втором этаже в северной стороне здания СОШ отсутствует второй эвакуационный выход. (СНиП 21-01-97 п. 6.12);
 12. На втором этаже в южной стороне здания СОШ имеющийся второй эвакуационный выход не соответствует а именно : отсутствует лестничная клетка со второго этажа (СП 1.13130.2009, ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); (СНиП 21-01-97 п. 6.12);
 13. На первом этаже в повешении кухни электропроводка проложена с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);
 14. На первом этаже в классах электропроводка проложена с видимыми нарушениями по сгораемым конструкциям обшивки стен (ППР в РФ п. 42-а);
 15. На втором этаже в коридоре электропроводка проложена с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);
 16. На втором этаже в учительской электропроводка проложена по горючей основе дверного перекрытия с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);
 17. Во дворе здания СОШ проложен транзитный провод (ППР в РФ п. 41);
 18. Во втором корпусе СОШ электропроводка проложен с видимыми нарушениями (ППР в РФ п. 42-а);
 19. Второй корпус СОШ не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. (таб. А.1 СП 13.130 2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»)
 20. Второй корпус СОШ не оборудован системой (установкой) оповещения людей о пожаре ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ, (п. 3.1- п. 4.1 таб.№1, п. 3 таб. № 2 раз.11 НПБ 104-03);
 21. Территория СОШ не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением (ч. 1, ст. 62 ФЗ №123);

чем совершено административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статья 20.4 КоАП РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 20.4, 29.9 ч.1, 29.10 ч.1,3,5; 28.6 ч1; 32.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ПО С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» в соответствии с протоколом 225 от 02.07.2018 г. составленным государственным инспектором ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД капитаном внутренней службы Абдуразаковым М.Ш. виновным в совершении нарушений требований «Правил противопожарного режима в РФ»

(должность, звание, Ф. И. О. лица, составивший протокол)

ППР в РФ (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390), за что предусмотрена административная ответственность по части 1, статьи 20.4 КоАП РФ и привлечь к административной ответственности в виде Предупреждения
(сумма прописью)

_____ Алимов Ф.М.
Подпись лица, вынесшего постановление _____ Рамазанов Р.А.

Постановление мне объявлено _____ Алимов Ф.М. «02» июля 2018 г.

Копию постановления получил _____ Алимов Ф.М. «02» июля 2018 г.
(подпись нарушителя или отметка о направлении постановления с указанием даты)

Постановление вступает в законную силу «12» июля 2018 г.

Срок предъявления к исполнению до «12» сентября 2018 г.

Отметка об исполнении постановления № 226 от «02» июля 2018 г.

исполнено « _____ » _____ 20 _____ г. _____

(номер финансового документа)

ПРОТОКОЛ № 226

об административном правонарушении

«02» июля 2018 г.

МБОУ СОШ №14

(место составления :город , район , село)

Я, инспектор ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД капитан в/с Абдуразаков Магомед-Юсуф Шахларович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что гражданин (ка)

(указывается номер статей и законодательный акт, в соответствии которого составлен протокол)

1. Фамилия, имя, отчество: Алимов Фазил Магомедадиевич.
2. Дата и место рождения 20.09.1960 г.р. с. Мехкерт С. Стальского района
3. Адрес тел.: г. Дербент ул. С. Габиева №20
4. Место работы (учебы): МБОУ СОШ №14 г. Дербент
5. Занимаемая должность: Директор
6. Заработная плата (иной заработок): 18000 рублей
7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 8205 940640 выданный Дербентским ГОВД по РД в 08.12.2005 г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет «02» июля 2018 г. в 10 час 00 мин. по адресу: г. Дербент ул. М. Далгата №1 в здании и на территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»

(указывается время, адрес, место совершения правонарушения)

Нарушил(а): требования пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», «Правил противопожарного режима РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390

а именно:

1. Электролампы освещения в учебном корпусе не заключены в плафоны закрытого исполнения. (ППР в РФ п. 42-в);
2. В учебном корпусе допускается эксплуатирование розеток с нарушениями изоляции (ППР в РФ п. 42-в)
3. Имеющийся на территории СОШ противопожарным щитне укомплектован, (п 481, 482 ППР РФ № 390)
4. Имеющийся план эвакуации разработан не по госту. (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009)
5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не в полном объеме обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ (п. 33 и п. 43 ППР РФ №390);
6. Здание СОШ не обеспечено наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (ППР РФ № 390 п. 6)
7. Не проводится обучение сотрудников мерам пожарной безопасности. Не проводится противопожарный инструктаж и прохождение пожарно-технического минимума (ППР РФ № 390 п. 3)
8. В здании СОШ отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденные руководителем ППР в РФ п. 2., п. 461, 46
9. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения не ведется в специальном журнале произвольной формы (ППР РФ № 390 п. 478);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях

Гражданину (ке):

Алимову Ф.М.

(фамилия, инициалы)

разъяснены его (её) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.5, 28.2 п.4 и 6 Кодекса Российской Федерации об Административных Правонарушениях, а именно:

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено удовлетворения».

Алимов Ф.М.

(подпись)

Свидетелям 1. _____ проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

2. _____ проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6, КоАП РФ

1. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) 2. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Законному представителю физического лица _____ проживающему по адресу: _____

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.3, 17.7, 17.9, КоАП РФ _____ (подпись)

Потерпевшему _____ проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2, 25.6 КоАП _____ (подпись)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол: _____

Алимов Ф.М.

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: _____
наличие вещественных доказательств по делу, отметка

при доставлении законного представителя для составления протокола: куда доставлен и т.д.

К протоколу прилагается:

1. Акт проверки противопожарного состояния № 183 от 02.07.2018г.
(перечень прилагаемых документов и вещей)

Административное дело будет рассмотрено 02.07.2018 года в «15» час. «00» мин. по адресу:
г. Дербент ул. С.Д. Курбанова 19/6 каб. № 8 Алимов Ф.М.

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола) _____ (подпись)

1. _____ (подпись свидетеля) _____ (Ф.И.О.) 2. _____ (подпись свидетеля) _____ (Ф.И.О.)

Копию протокола получил (направлено) «02» июля 2018 г _____ Алимов Ф.М.
(подпись Ф.И.О.)

Подпись должностного лица, составившего протокол _____ Абдуразаков М.Ш.
(Ф.И.О.)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение _____
(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

_____ (дата, подпись принявшего протокол)

_____ (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
по делу об административном правонарушении

«02» июля 2018г.

г. Дербент
(место составления протокола)

Я, государственный инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД капитан в/с Абдуразаков Магомед-Юсуф Шахларович
(должность, Ф.И.О. лица, правомочного рассматривать дела об административном правонарушении)

Рассмотрев протокол об административном правонарушении № 226 от «02» июля 2018 г. и материалы на гражданина (ку) : РФ

1. Фамилия, имя, отчество: Алимов Фазил Магомедадиевич.
2. Дата и место рождения 20.09.1960 г.р. с. Мехкерг С. Стальского района
3. Адрес тел.: г. Дербент ул. С. Габиева №20
4. Место работы (учебы): МБОУ СОШ №14 г. Дербент
5. Занимаемая должность: Директор
6. Заработная плата (иной заработок): 18000 рублей
7. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт 8205 940640
выданный Дербентским ГОВД по РД в 08.12.2005 г.
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

«02» июля 2018 г. в 10 час 00 мин. по адресу: г. Дербент ул. М. Далгата №1 в здании и на территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14»

Нарушил(а): требования пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», «Правил противопожарного режима РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390

а именно:

1. Электролампы освещения в учебном корпусе не заключены в плафоны закрытого исполнения. (ППР в РФ п. 42-в);
2. В учебном корпусе допускается эксплуатирование розеток с нарушениями изоляции (ППР в РФ п. 42-в)
3. Имеющийся на территории СОШ противопожарным щитне укомплектован, (п 481,482 ППР РФ № 390)
4. Имеющийся план эвакуации разработан не по госту. (ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009)
5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не в полном объеме обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ (п. 33 и п. 43 ППР РФ №390);
6. Здание СОШ не обеспечено наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (ППР РФ № 390 п. 6)
7. Не проводится обучение сотрудников мерам пожарной безопасности. Не проводится противопожарный инструктаж и прохождение пожарно-технического минимума (ППР РФ № 390 п. 3)
8. В здании СОШ отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, утвержденные руководителем ППР в РФ п. 2., п. 461, 46
9. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения не ведется в специальном журнале произвольной формы (ППР РФ № 390 п. 478);

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; п. 1 ч. 1 ст. 29.9; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание ст. 4.2 ч. 1 п. 1 КоАП РФ (раскаяние лица совершившего административное правонарушение) согласно части 2 статьи 4.4 КоАП РФ (указываются смягчающие или отягчающие обстоятельства)